

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о результатах обследования объекта социальной и транспортной инфраструктуры**  
**в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов**

Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (далее – объект):  
 Муниципальное бюджетное учреждение – центр «Лик», г. Екатеринбург, ул.40 летия Комсомола д.31 А, Б.

(вид, наименование, адрес расположения объекта)

Сведения об областном исполнительном органе государственной власти Свердловской области (далее – областная ИОГВ), территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области – управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – Управление) или организации, подведомственной областной ИОГВ (далее – организация), осуществляющих деятельность на объекте: Управление социальной политики по Кировскому району г. Екатеринбурга  
 (полное наименование областного ИОГВ, Управление или организации)

Дата проведения обследования объекта 29.05.2024

Сведения о членах комиссии, проводивших обследование объекта: Карова Марина Владимировна - Заместитель начальника управления образования Кировского района, предвидящий председатель комиссии; Кырманова Дарья Геннадьевна - Ведущий/ главный специалист управления образования Кировского района, член комиссии; Бетева Наталья Валерьевна – директор МБУ ДО – центр «Лик», член комиссии; Папина Оксана Владимировна – Заместитель директора по АХЧ МБУ ДО – центр «Лик», член комиссии.

(фамилия, имя, отчество, должность, должности (при наличии) лиц, проводивших обследование)





Номер строки	Положения законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам (далее – положения законодательства)	Установлено соблюдение положений законодательства	Выявлено несоответствие положений законодательства	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению причин и условий, препятствующих эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к предоставляемым в нем услугам
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуг либо обеспечение предоставления услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме	3	4	5	6
2.	Выделение на парковке общего пользования возле объекта не менее 10 % мест (но не менее 1 места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов		+	Имеются перепады поверхности покрытия, в помещении пороги, ширина дверных проемов не соответствует требованиям.	Оказание помощи. Принять меры по устранению нарушений (проведение работ)
	Выделение на парковке общего пользования возле объекта не менее 10 % мест (но не менее 1 места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов		+	Во дворе дома возле объекта не менее 10 % мест (но не менее 1 места) для бесплатной парковки транспортных средств.	На территории учреждения выделена стоянка, поставлен знак «Стоянка для инвалидов» для парковки транспортных средств.

Номер строки	Положения законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам (далее – положения законодательства)	Установлено соблюдение положений законодательства	Выявлено несоблюдение положений законодательства	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению причин и условий, препятствующих эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам
1	2	3	4	5	6
3.	Обеспечение инвалидам возможности самостоятельного передвижения по территории, на котором расположен объект		+	Не восстановленная целостность асфальтного покрытия. Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории менее 0,05 м.	Произвести ремонт асфальтного покрытия с пешеходных путей с обеспечением положений законодательства.
4.	Обеспечение инвалидам возможности самостоятельного входа в объект и выхода из него		+	При входе в здание отсутствует пандус. Отсутствует дифференциальная окрасочная поверхность на участках перед входом	Произвести ремонт крыльца в соответствии с нормативами.
5.	Обеспечение инвалидам возможности посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски		+	На участке около территории отсутствует «стоянка для инвалидов».	На территории учреждения выделена стоянка, поставлен знак «Стоянка для инвалидов» для парковки транспортных
6.	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта		+		
7.	Обеспечение оказания сотрудниками областного ИОГВ, Управления или организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами		+		

Номер строки	Положения законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам (далее – положения законодательства)	Установлено соблюдение положений законодательства	Выявлено несоблюдение положений законодательства	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению причин и условий, препятствующих эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам
1	2	3	4	5	6
8.	Обеспечение надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктур и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности			1. Отсутствие портативных индукционных систем и тактильных пиктограмм. Указатели и знаки, разметка и цвет элементов оборудования, щиты, стелды, световые маяки в соответствии с СП 59.13330.2012	Приобретение портативных индукционных систем и тактильных пиктограмм, указателей и знаков, щитов, стелдов, световых маяков в соответствии с СП 59.13330.2012
9.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой информации		+	Отсутствует дублирование для инвалидов звуковой информации	Приобретение и установка оборудования для дублирования необходимой для инвалидов звуковой информации
10.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля				
11.	Обеспечение инструктирования и обучения специалистов, работающих на объекте с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг				
12.	Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение				
13.	Обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика				
14.	Принятие согласованных с общественным объединением инвалидов мер (перечня мер) для обеспечения доступа			+	

Номер строки	Положения законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам (далее – положения законодательства)	Установлено соблюдение положений законодательства	Выявлено несоблюдение положений законодательства	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению причин и условий, препятствующих эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам
1	инвалидов к месту предоставления услуг на объекте, направленных на преодоление барьеров, препятствующих получению инвалидами услуг наравне с другими лицами	3	4	5	6

## Члены комиссии:

Заместитель начальника управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга		М.В. Карова (инициалы и фамилия)
Ведущий специалист управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга		Д.Г. Кыргызманова (инициалы и фамилия)
Директор МБУ ДО – центр «Лик»		Н.В. Бетева (инициалы и фамилия)
Заместитель директора по АХЧ		О.В. Палина (инициалы и фамилия)